PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO SPLIT

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO:

Equipamento: AR CONDICIONADO SPLIT

Periodicidade: M | X | S

Mês: SETEMBRO Ano: 2021

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperente
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

	Data																													
	Técnico																													
	Local	405	405	408	408	410	411	411	412	412	413	413	413	406	406	406	406	414	414	414	415	415	415	415	415					
	BTU/H	12000	12000	12000	18000	9000	18000	18000	18000	18000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000					
	Equipamento	SPRINGER	SPRINGER	SPRINGER	ELEMALUX	GREE	YORK	YORK	YORK	YORK	YORK	YORK	YORK	ELGIN	ELGIN	PHILCO	APARATTO	YORK	YORK	YORK	YORK	YORK	YORK	YORK	YORK					
	Rotina Mensal																													
1	Ajustar parâmetros operacionais.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N					
2	Efetuar limpeza externa dos componentes do circuito refrigerante.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N					
3	Efetuar teste de operação do equipamento.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N					
4	Verificar e limpar bandeja de captação da água de condensado.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N					
5	Verificar o estado de conservação e limpeza dos gabinetes.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N					
6	Verificar o estado de conservação e operação das botoeiras de comando e do controle remoto.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N					
7	Verificar o estado de conservação, lavar ou substituir o filtro de ar.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N					
8	Verificar e desobstruir o sistema de drenagem.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N					

OBSERVAÇÃO: