

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO:
Equipamento: FANCOIL

Periodicidade

D	S	S	M	T	A

Mês: setembro Ano: 2021

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperante
F	Não Realiz. Manut.
S	Sugestões

ROTINA MENSAL	
1	Verificar existência de ruídos e vibrações anormais.
2	Medir tensão e corrente de funcionamento.
3	Verificar funcionamento da parte elétrica e mecânica.
4	Verificar funcionamento dos instrumentos de medição e controle.
5	Temperatura de insulfamento.
6	Temperatura de retorno.
7	Temperatura de ambiente interno.
8	Temperatura de externo.
9	Tensão e estado geral das correias.
10	Verificar alinhamento e fixação das polias aos eixos e desgastes no eixo.
11	Verificar fixação a base e sobreaquecimento do motor.
12	Respeito de fusíveis.
13	Verificar funcionamento de contatoras e relé térmico.
14	Verificar integridade da fiação e condutas, lâmpada de sinalização e chaves seletoras.
15	Verificar ruídos e vibrações anormais.
16	Verificar e alinhar correias.
17	Verificar vazamento de água na bandeja de dreno.

[illegible]