19	Verificar se existem pontos de oxidação e realizar reparo		N	N	N	N	N	N	N	N																					
20	Verificar fixação dos painéis e proceder reaperto dos parafusos		N	N	N	N	N	N	N	N																					
21	Verificar isolamento termo acústico do equipamento e corrigir, se necessário.		N	N	N	N	N	N	N	N																					
22	Lavar a bandeija e desobstruir a tubulação.		N	N	N	N	N	N	N	N																					
23	Limpeza e desobstrução da serpentina.		N	N	N	N	N	N	N	N																					
24	Limpeza e desobstrução do filtro de ar, substituir se necessário.		N	N	N	N	N	N	N	N																					
25	Verificar a calibração dos sensores de temperatura.		N	N	N	N	N	N	N	N																					
26	Verificar o funcionamento de todos os comandos e estado de conservação.		N	A	A	N	N	A	N	N																					
27	Verificar o funcionamento das válvulas.		N	N	N	N	N	N	N	N																					
	ROTINA SEMESTRAL																														
28	Verificar estado do aterramento.		N	N	N	N	N	N	N	N																					
	ROTINA ANUAL																														
29	Limpeza da serpentina com WAP		F	F	F	F	F	F	F	F																					

OBSERVAÇÃO: