PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO SPLIT

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO:

Equipamento: AR CONDICIONADO SPLIT

Periodicidade: M | E | S

Mês: SETEMBRO Ano: 2021

Legenda	
N	Normal
A	Anormal
P	Tem Pendências
I	Inoperente
F	Não Realiz.Manut.
S	Sugestões

	Equipamento	BTU/H	Local	Técnico	Data
	ELGIN	24000	600A	[illegible]	
	ELGIN	24000	600B	[illegible]	
	LG	24000	600C	[illegible]	
	AGRATTO	18000	600D	[illegible]	
	MIDEA	24000	601	[illegible]	
	MIDEA	24000	601	[illegible]	
	MIDEA	24000	601	[illegible]	
	MIDEA	24000	601	[illegible]	
	ELGIN	18000	602	[illegible]	
	MIDEA	18000	603	[illegible]	
	MIDEA	18000	604	[illegible]	
	MIDEA	18000	605	[illegible]	
	MIDEA	18000	606	[illegible]	
	MIDEA	18000	607	[illegible]	
	AGRATTO	18000	608	[illegible]	
	MIDEA	18000	609	[illegible]	
	MIDEA	18000	610	[illegible]	
	MIDEA	18000	611	[illegible]	
	MIDEA	18000	612	[illegible]	
	ELETROLUX	9000	617	[illegible]	
	MIDEA	18000	618	[illegible]	
	LG	18000	619	[illegible]	
	LG	18000	619	[illegible]	
	MIDEA	18000	620	[illegible]	
	MIDEA	16000	620	[illegible]	
	MIDEA	18000	620	[illegible]	
	MIDEA	18000	620	[illegible]	
	MIDEA	18000	621	[illegible]	
	MIDEA	18000	621	[illegible]	

	Rotina Mensal																													
1	Ajustar parâmetros operacionais.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2	Efetuar limpeza externa dos componentes do circuito refrigerante.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
3	Efetuar teste de operação do equipamento.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4	Verificar e limpar bandeja de captação da água de condensado.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5	Verificar o estado de conservação e limpeza dos gabinetes.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
6	Verificar o estado de conservação e operação das botoeiras de comando e do controle remoto.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
7	Verificar o estado de conservação, lavar ou substituir o filtro de ar.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
8	Verificar e desobstruir o sistema de drenagem.	N	N	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

OBSERVAÇÃO: