

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 07-12-2021 13:19	Por: Laboratório [UFCSA]
Última atualização: 14-12-2021 18:16 por Laboratório [UFCSA]	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 22-12-2021 13:19
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Instalações de gás
Status: Fechado- 14-12-2021 18:16	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Laboratório [UFCSA]	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Instalações de gás 2) Instalações de gás: : Verificação de tubulações de gás 3) Mais detalhes: : Prezados, Fomos testar os bicos de Bunsen para a aula que ocorrerá amanhã pela manhã no lab 320/P1 e o gás não está chegando nos bicos, nem no lab 320 nem no lab 317. Verificamos os registros de gás nas capelas e também no pátio externo e as linhas estão abertas normalmente. Precisamos dessa verificação com certa urgência, pois a aula acontece amanhã às 8h. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : 3º ANDAR 7) Ala: : Norte 8) Número/nome do local: : lab 320 e lab 317 9) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8756	

Acompanhamentos: 3

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	14-12-2021 18:16	Laboratório [UFCSA]
Comentários: Solução aprovada		
E-Mail	09-12-2021 11:10	Laboratório [UFCSA]
Comentários: Prezados, o problema foi resolvido, dado que a linha estava fechada em um ponto anterior aos registros de gás distribuídos no terceiro andar da ala norte.		
E-Mail	07-12-2021 13:20	Laboratório [UFCSA]
Comentários: Observação: o gás em questão é o GLP.		

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Resolvido: Chamado cancelado, visto que o problema foi resolvido.

Soluce approved on 2021-12-14 18:16:31

Custos: Nenhum item para ser mostrado