

MECÂNICA

ID	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	
1	2019085518	Avaliação de instalação de um Split na sala administrativa do Biotério.	Demanda encerrada (escopo sendo tratado na PI-2019108650)
2	2019085590	Instalar aparelho de ar condicionado na sala 805 P3	Demanda encerrada (escopo sendo tratado na PI-2019108650)
3	2019096874	Instalação de ar condicionado na sala de equipamentos do térreo	Em execução.
4	2019094197	Capela de exaustão do Laboratório 303 P1 fazendo barulho	Necessário solicitação da prefeitura do campos (Sra. Camila) a reitoria para formalizar a solicitação ao setor de patrimônio. A fim de utilização de sistema de ventilação estocado para substituição.
5	2019094289	Substituir controlador do sistema de ar condicionado central VRF do P2	Em execução.
6	2019094458	Na sala 304 P3, ver possibilidade de ligação de cabine de biossegurança.	A fiscalização orienta visita em conjunto entre as áreas para alinhamento do escopo.
7	2019096362	Instalar exaustão na sala de pós-operatório do biotério.	Em programação junto da equipe do biotério.

8	2019096997	Instalar suportes para controle de ar-condicionado nas salas do térreo	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
9	2019097744	Instalação de curva na exaustão externa do Biotério	Aguardando a mobilização da equipe de alpinismo (prevista para 17/07/2023).
10	2019098219	Infiltração na tubulação de exaustão do lab 201	Programada a intervenção a partir do dia 15/07/2023.
11	2019099812	Aquisição de filtros para os exaustores das salas 311 e 411 P2	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
12	2019099814	Aquisição de filtros (manta G3, bolsa e plissado).	Filtros mantas em utilização. Filtro bolsa aguardando a disponibilidade pelo fornecedor (Klimaporto). Plissado não houve necessidade de aquisição.
13	2019100264	Avaliação e adequação das instalações do ar condicionado da sala 514	Aguardando a mobilização da equipe de alpinismo (prevista para 17/07/2023).
14	2019099900	Limpeza e conserto de ar condicionado da sala 118 (Bombeiros)	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
15	2019100798	Avaliação da capacidade de resfriamento do ar condicionados na sala 104 prédio (biofreezers)	Demanda encerrada (escopo sendo tratado na PI-2019108650)
16	2019101892	Ar condicionado com vazamento de água no lab 714 (Genética Toxicológica)	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
17	2019103194	Vazamento de água no corredor limpo do biotério, provavelmente vindo do ar condicionado.	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
18	2019087549	O depósito de materiais passará a possuir um posto de trabalho fixo no local tendo em vista o início do contrato 31/2021. Portanto será necessária a instalação de uma estação de trabalho no depósito. O ar condicionado se faz necessário para manter condições adequadas do ambiente de trabalho.	Em processo de finalização.
19	2019102407	Ar condicionado com erro de código no lab 802	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
20	2019103444	O ar que é expelido das tubulações na sala dos peixes está emitindo partículas grossas de pó Sala 415, Biotério	Limpeza de dutos e grelhas realizado em 12/07/2023.

21	2019103375	Instalação de ar condicionado na sala 403	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
22	2019103383	O Aparelho não liga na sala 400 b – 4° andar	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
23	2019103450	Necessitamos adaptar dois (02) pescadores para retirada de nitrogênio líquido de dentro dos galões sala 707 - P3	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
24	2019103581	Revisar sistema de climatização, estanqueidade e isolamento das linhas na cafeteria dos cubos	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
25	2019103825	Aquisição e instalação de manômetro para determinar a vazão de água do chiller P3	Em processo de orçamentação
26	2019103884	Ar condicionado da sala 319/P1 tem vibrado o dia inteiro e feito barulho, é possível ver as partes plásticas tremendo.	Necessário à troca da hélice da evaporadora ou troca de todo o aparelho. Há dificuldade de encontrar fornecedor para a hélice da Elgin.
27	2019104063	Ar condicionado do Auditório, 4° andar, prédio 2 não está funcionando.	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
28	2019104112	Solicito limpeza do ar-condicionado do arquivo.	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
29	2019094602	Dois suportes para alocar duas estufas de esterilização na sala 703	Demanda sendo conduzida pelo eng. Artur (civil).
30	2019101071	Confecção de bancada que suporte 120kg para a sala 100D	Demanda sendo conduzida pelo eng. Artur (civil).
31	2019102249	Instalação de ar-condicionado na sala de equipamentos da Central Analítica (1B)	Demanda represada até encerramento de outras instalações pendentes
32	2019103486	Fechamento/conserto de teto de gesso (alçapão) sala 605A, prédio 03	Solicitar orçamentos (materiais).
33	2019104686	APARELHO NÃO LIGA. JÁ FOI TROCADA PILHA DO CONTROLE. S400b D.FONOAUDIOLOGIA, ARFICA NO FUNDO DA SALA	Aguardando o encerramento pela fiscalização.

34	2019104782	O ar condicionado que fica junto ao quadro não está esfriando sala 200A	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
35	2019104819	Condicionador de ar da sala do Patrimônio/DSG não resfria. Sala 100F.1	Para o atendimento deste chamado, necessitamos de agendamento dia e hora, nas salas 100F-1 e 200B, assim poderemos revisar o equipamento.
36	2019104838	Solicitamos reparo nesta conexão para restabelecimento do sistema 001C/Central Analítica.	Durante a execução do sistema de drenagem do compressor, foi verificado a necessidade da aquisição de 1 niple com rosca NPT. Peça em processo de orçamentação.
37	2019105006	Ar condicionado com problema sala lab 618, prédio 1.	Demanda represada até encerramento de outras instalações pendentes
38	2019105037	Reparos nos drenos de ar condicionado na fachada posterior da ala norte do Prédio Campus Central - Prédio 1	Abraçadeira Hellerman adquirida, o restante dos materiais em processo de aquisição.
39	2019105038	Solicito reparos nos drenos de ar condicionado na fachada interna da ala sul que faz divisa com o RU	Em definição.
40	2019105052	sala 116 do prédio 3 (casa de máquinas) solicito a confecção e instalação de duas grelhas nas portas, na parte inferior	Houve encomenda das grelhas, previsão de entrega 20/07/2023 (15 dias úteis).
41	2019105105	aparelhos de ar condicionado da sala 300 C (Prédio 01) seja verificado. nao resfria	Condensadora disponibilizada pelo sr. Eugênio, a mesma foi higienizada. Aguardando a mobilização da equipe de alpinismo (prevista para 17/07/2023).
42	2019105197	ar condicionado vazando Sala 704, 7° andar, prédio 3	Aguardando o encerramento pela fiscalização.
43	2019105837	ar condicionado nao resfria na Sala 111-Central telefônica, térreo, prédio 1	Em verificação pela equipe de climatização do P1.
44	2019106133	não liga/ não desliga	Em verificação pela equipe de climatização do P1.
45	2019106154	Solicito que o cilindro de CO2 da sala de cultura seja preso 803	Corrente de fixação foi pago o fornecedor, necessário buscar a mesma para execução da demanda.

Solicitação de abertura de PI

- Programação de limpeza das splits do P2.
- Substituição do exaustor do banheiro 9º andar P2 (903).
- Programação para abertura do forro da sala 612 do P2 (2 dias de serviço).
- Substituição dos exaustores dos banheiros da 108 e 215 do P2.
- Montagem de andaime para limpeza dos cassetes da frente do auditório P3.
- Instalação de condicionador de ar no almoxarifado da Phenix.
- Limpeza dos aparelhos UTAs do P3 salas = 813, 803 e 714B

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Climatização	A equipe esteve executando procedimentos básicos de inspeção semanal. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA.
Exaustão	A equipe esteve executando procedimentos básicos de inspeção visual das instalações. Estão sendo incluídos os procedimentos descritos no Plano de manutenção preventiva UFCSPA.

SOLUÇÕES PROPOSTAS E SERVIÇOS

- Limpeza de dutos e grelhas do biotério.
- Em avaliação da documentação Klift da troca dos isolamentos térmicos das linhas de água gelada do P3 no 7º andar e instalação de equipamentos hidrônicos.
- Foi verificado que o compressor do chiller 2 trocado em julho de 2022, novamente entrou em massa.
- O cronograma das manutenções preventivas serão realizadas conforme periodicidade informada do PMOC (mensal, trimestral, semestral e anual) e indicada pela UFSCPA.

[illegible]

As preventivas dos prédios serão inseridas dentro do drive (gmail) através da pasta:
Preventivas junho 2023 (mecânica), conforme solicitado pela fiscalização da UFCSPA (a
disposição dos responsáveis).

<https://drive.google.com/drive/folders/1q2in8RYVHcHNNyebhR5JCTR2GMvnbLPM?usp=sharing>