

NCH BRASIL LTDA



Análise de Água

Relatório nº:
530972

Cód Cliente: 00200744	Empresa: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGU	Coletada: 10/10/2023
Endereço: R ALVARO COSTA,14 CENTRO RIO GRANDE/RS		Recebida: 31/10/2023
Representante: . GUILHERME O.TEIXEIRA - Código: W189		Analizada: 09/11/2023
Dados do Equipamento: GELADA - WT GL-01 UFCSPA		
Tratamento Aplicado e Dosagens: Produto: CHEM-AQUA 999 PLUS		

Itens Analisados	Limites		10/10/2023	11/09/2023	10/08/2023	07/03/2023		
	Mínimo	Máximo						
pH	8.50	10.50	10.00	9.80	10.20	10.60		
Condutividade us/cm	-	4000.00	563.00	309.00	7280.00	7110.00		
Nitrito (ppm NaNO2)	225.00	1000.00	148.50	18.00	5580.00			
S.T.D ppm	-	-	422.25	231.75	5460.00	5332.50		
Ferro Total ppm Fe	-	1.00	1.73	2.85	0.08	0.05		

Nota:
(*) O limite é dado por: este item na água de Alimentação x Ciclo de Concentração

Comentários sobre a última Análise:

Análise realizada por:
NCH Brasil Ltda.
CRQ 1950-F 4ª Região
Dispensa Assinatura