

		RELATÓRIO TÉCNICO CHEM-AQUA - Divisão NCH Brasil Ltda www.chemaqua.com - chemaqua@nch.com.br Av. Darci Carvalho Dafferner, 200 - Sorocaba/SP													
Cliente: PHENIX SOLUÇÕES (UFCSPA)		Código do Cliente: 200744													
Contato: VICTOR MACEDO															
Fone: 51 982931932															
Representante: Quim. GUILHERME TEIXEIRA		e-mail: teixeira.nch@gmail.com		Código: W189											
DOSAGENS RECOMENDADAS:															
SISTEMAS		PRODUTOS		DOSAGENS											
PURGAS															
>Gelada		CHEMAQUA 999 Plus		DM=1KG											
				QUANDO NECESSÁRIO											
Início do tratamento: 08/2023															
Referente Laudo de Análise de Água N° 530972															
Coletados em: 10/10/2023															
> GELADA GL#01		<table><tr><td>pH</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Condutividade</td><td>Normal</td></tr><tr><td>STD</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Ferro Total</td><td>Houve redução</td></tr><tr><td>Nitrito</td><td>Houve Elevação</td></tr></table>				pH	Normal	Condutividade	Normal	STD	Normal	Ferro Total	Houve redução	Nitrito	Houve Elevação
		pH	Normal												
Condutividade	Normal														
STD	Normal														
Ferro Total	Houve redução														
Nitrito	Houve Elevação														
OBS.: Manter tratamento atual!! Dosagem de choque realizada no mês de Set/2023 apresentou melhora significativa nos parâmetros que estavam fora!!!															
		Observações e Comentários													
>>> RECOMENDAÇÕES GERAIS <<<															
>> É necessário que no mínimo uma vez por ano seja realizada uma limpeza mecânica em cada sistema.															
Data da Visita: (10/10/2023)		Assinatura do Representante Técnico: Guilherme O. Teixeira		Assinatura do Cliente:											