



Análise de Água

Relatório nº:
533641

Cód Cliente: 00200744	Empresa: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGU	Coletada: 09/11/2023
Endereço: R ALVARO COSTA,14 CENTRO RIO GRANDE/RS		Recebida: 27/11/2023
Representante: . GUILHERME O.TEIXEIRA - Código: W189		Analizada: 29/11/2023

Dados do Equipamento:

GELADA - WT
GL-01 UFCSPA

Tratamento Aplicado e Dosagens:

Produto: CHEM-AQUA 999 PLUS

Itens Analisados	Limites							
	Mínimo	Máximo	09/11/2023	10/10/2023	11/09/2023	10/08/2023	07/03/2023	
pH	8.50	10.50	10.50	10.00	9.80	10.20	10.60	
Condutividade us/cm	-	4000.00	2190.00	563.00	309.00	7280.00	7110.00	
Nitrito (ppm NaNO2)	225.00	1000.00	1275.00	148.50	18.00	5580.00		
S.T.D ppm	-	-	1642.50	422.25	231.75	5460.00	5332.50	
Ferro Total ppm Fe	-	1.00	0.85	1.73	2.85	0.08	0.05	

Nota:

(*) O limite é dado por: este item na água de Alimentação x Ciclo de Concentração

Comentários sobre a última Análise:

Análise realizada por:

NCH Brasil Ltda.
CRQ 1950-F 4ª Região
Dispensa Assinatura