



# Análise de Água

Relatório nº:  
536480

|                                                      |                                                   |                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Cód Cliente: 00200744                                | Empresa: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGU | Coletada: 12/12/2023  |
| Endereço: R ALVARO COSTA,14 CENTRO RIO GRANDE/RS     |                                                   | Recebida: 21/12/2023  |
| Representante: . GUILHERME O.TEIXEIRA - Código: W189 |                                                   | Analizada: 28/12/2023 |

Dados do Equipamento:

GELADA - WT  
GL-01 UFCSPA

Tratamento Aplicado e Dosagens:

Produto: CHEM-AQUA 999 PLUS

| Itens Analisados    | Limites |         |            |            |            |            |            |            |
|---------------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | Mínimo  | Máximo  | 12/12/2023 | 09/11/2023 | 10/10/2023 | 11/09/2023 | 10/08/2023 | 07/03/2023 |
| pH                  | 8.50    | 10.50   | 10.40      | 10.50      | 10.00      | 9.80       | 10.20      | 10.60      |
| Condutividade us/cm | -       | 4000.00 | 2500.00    | 2190.00    | 563.00     | 309.00     | 7280.00    | 7110.00    |
| Nitrito (ppm NaNO2) | 225.00  | 1000.00 | 1290.00    | 1275.00    | 148.50     | 18.00      | 5580.00    |            |
| S.T.D ppm           | -       | -       | 1875.00    | 1642.50    | 422.25     | 231.75     | 5460.00    | 5332.50    |
| Ferro Total ppm Fe  | -       | 1.00    | 0.58       | 0.85       | 1.73       | 2.85       | 0.08       | 0.05       |

Nota:

(\*) O limite é dado por: este item na água de Alimentação x Ciclo de Concentração

Comentários sobre a última Análise:

Análise realizada por:

NCH Brasil Ltda.  
CRQ 1950-F 4ª Região  
Dispensa Assinatura