

		RELATÓRIO TÉCNICO CHEM-AQUA - Divisão NCH Brasil Ltda www.chemaqua.com - chemaqua@nch.com.br Av. Darci Carvalho Dafferner, 200 - Sorocaba/SP													
Cliente: PHENIX SOLUÇÕES (UFCSPA)		Código do Cliente: 200744													
Contato: VICTOR MACEDO															
Fone: 51 982931932															
Representante: Quim. GUILHERME TEIXEIRA		e-mail: teixeira.nch@gmail.com		Código: W189											
DOSAGENS RECOMENDADAS:															
SISTEMAS	PRODUTOS	DOSAGENS	PURGAS												
>Gelada	CHEMAQUA 999 Plus	DM=1KG	QUANDO NECESSÁRIO												
Início do tratamento: 08/2023															
Referente Laudo de Análise de Água Nº 536480															
Coletados em: 12/12/2023															
> GELADA GL#01	<table><tr><td>pH</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Condutividade</td><td>Normal</td></tr><tr><td>STD</td><td>Normal</td></tr><tr><td>Ferro Total</td><td>Houve redução</td></tr><tr><td>Nitrito</td><td>Houve Elevação</td></tr></table> OBS.: Manter tratamento atual!! Dosagem de choque realizada no mês de Set/2023 apresentou melhora significativa nos parâmetros que estavam fora!!!					pH	Normal	Condutividade	Normal	STD	Normal	Ferro Total	Houve redução	Nitrito	Houve Elevação
pH	Normal														
Condutividade	Normal														
STD	Normal														
Ferro Total	Houve redução														
Nitrito	Houve Elevação														
		Observações e Comentários													
>>> RECOMENDAÇÕES GERAIS <<<															
>> É necessário que no mínimo uma vez por ano seja realizada uma limpeza mecânica em cada sistema.															
Data da Visita: (12/12/2023)		Assinatura do Representante Técnico: Guilherme O. Teixeira		Assinatura do Cliente:											