



Análise de Água

Relatório nº:
539088

Cód Cliente: 00200744	Empresa: PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGU	Coletada: 15/01/2024
Endereço: R ALVARO COSTA,14 CENTRO RIO GRANDE/RS		Recebida: 19/01/2024
Representante: . GUILHERME O.TEIXEIRA - Código: W189		Analizada: 30/01/2024

Dados do Equipamento:

GELADA - WT
GL-01 UFCSPA

Tratamento Aplicado e Dosagens:

Produto: CHEM-AQUA 999 PLUS

Itens Analisados	Limites		15/01/2024	12/12/2023	09/11/2023	10/10/2023	11/09/2023	10/08/2023
	Mínimo	Máximo						
pH	8.50	10.50	10.70	10.40	10.50	10.00	9.80	10.20
Condutividade us/cm	-	4000.00	2290.00	2500.00	2190.00	563.00	309.00	7280.00
Nitrito (ppm NaNO2)	225.00	1000.00	1335.00	1290.00	1275.00	148.50	18.00	5580.00
S.T.D ppm	-	-	1717.50	1875.00	1642.50	422.25	231.75	5460.00
Ferro Total ppm Fe	-	1.00	0.61	0.58	0.85	1.73	2.85	0.08

Nota:

(*) O limite é dado por: este item na água de Alimentação x Ciclo de Concentração

Comentários sobre a última Análise:

Análise realizada por:

NCH Brasil Ltda.
CRQ 1950-F 4ª Região
Dispensa Assinatura