

RELATÓRIO MENSAL 02/2024

ID	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
2019117811	13/03/2024 15:32	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : excesso/falta de luminosidade 4) Mais detalhes: : Troca de lâmpadas de todas as salas de aula do prédio 1. Agendar para segunda, 19/02, a pedido do prefeito do Campus, Eugênio. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Ala: : Norte 9) Número/nome do local: : Todos os andares do prédio 1 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8888	Solucionado
2019113821	13/03/2024 12:55	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Número/nome do local: : Corredor do dce, térreo alto, prédio 2 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Solucionado

2019115992	13/03/2024 12:39	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : A lâmpara em cima da mesa da sala da extensão esta queimada. Solicito troca. Inclusive se puderem colocar uma lâmpada mais forte... pois a iluminação como um todo é muito fraca para trabalharmos. As chaves desta sala estão no apoio. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 2º ANDAR 8) Número/nome do local: : 231 sala da extensão 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 984197210	Solucionado
------------	------------------	--	--	-------------

2019118216	13/03/2024 12:35	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Serviços demandados 2) Serviços demandados: : Instalações elétricas, lógicas e telefônicas 3) Descreva a demanda: : Verificação-avaliação da central de alarme do Predio 1 4) Mais detalhes: : Pedimos a gentileza de classificar essa demanda como emergencial, uma vez que a central de alarme está inoperante. Verificação da ocorrência de disparos de alarme no 6º andar. Necessita acompanhamento da DESEG 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : cenrral de alarme -recepção do P1 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8909	Solucionado
------------	------------------	--	---	-------------

2019118961	13/03/2024 12:25	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Avaliação de circuito ou quadro de energia 3) Mais detalhes: : Prezados, Solicito verificação do quadro de energia localizado entre os banheiros da ala sul do subsolo do P1. A empresa Conferir precisaria ligar uma betoneira para as obras no pátio. Obrigada. 4) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : SUBSOLO 7) Ala: : Sul 8) Número/nome do local: : subsolo ala sul P1 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8860	Solucionado
2019099150	13/03/2024 12:22	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : problema em tampa 4) Mais detalhes: : Solicito a instalação de tampas cegas e tampas de condutores no RU. Para informação dos locais consultar Carlos ou Denis 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : SUBSOLO 8) Ala: : Norte 9) Número/nome do local: : Restaurante Universitário do Prédio 1 10) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8890	Solucionado

2019116725	13/03/2024 12:21	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Instalação de tomada de uso comum, no vestiário do Restaurante Universitário para alimentação do ponto eletrônico. Caráter: Programada Execução: Até 15/01/2024 (Conclusão de chamado necessária para reabertura do RU em Fevereiro). 5) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : SUBSOLO 8) Ala: : Subsolo Adm. 9) Número/nome do local: : Restaurante Universitário 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8860	Solucionado
2019118898	13/03/2024 11:32	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : Verificar Cancela da guarita 01, saiu do lugar 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : SUBSOLO 7) Ala: : Norte 8) Número/nome do local: : Guarita 01 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Solucionado

2019118657	12/03/2024 12:10	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada acende e apaga lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 3º ANDAR 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : 302 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8758	Solucionado
2019117951	12/03/2024 12:09	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Colocar canaleta no chão provisório para a tomada ficar mais próxima do balcão. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Número/nome do local: : Cafeteria do Cubos 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 10) Disponibilidade para primeira verificação: : 19-02-2024 11) Turno: : Tarde 12) Ramal ou celular: : 8888	Solucionado

2019117397	12/03/2024 12:08	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Prezados, Solicito os seguintes serviços de instalações elétricas na lanchonete do Prédio 3: 1 - Remoção de tomada steck existente na copa e isolamento dos cabos que sobram. O material sobressalente deve ser guardado no estoque mínimo; 2 - Caixas de passagem para esconder os circuitos sobressalentes no salão. A isolamento destes circuitos devem ser inspecionadas. 3 - Testar, por em funcionamento se não estiver e troca dos módulos das tomadas no chão existentes. A lanchonete tem previsão de abertura para 19/02 e as demandas são razoavelmente simples, portanto solicito classificação da demanda como emergência (7 dias). 5) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Número/nome do local: : Lanchonete cubos 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8890	Solucionado
------------	------------------	--	---	-------------

2019116754	12/03/2024 12:07	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Verificar tomadas onde liga estão sendo ligado 2 micro-ondas. 5) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 2º ANDAR 8) Número/nome do local: : Refeitório terceirizados, 2º andar, prédio 2 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Solucionado
2019116587	12/03/2024 11:57	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Interruptores 3) Interruptores: : Verificação/ajuste 4) Mais detalhes: : O interruptor que liga/desliga as luzes do laboratório 617 não está funcionando adequadamente. Algumas luzes permaneceram ligadas à noite por não ser possível destravar a tecla do interruptor. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Número/nome do local: : laboratório 617 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8847	Solucionado

2019116641	12/03/2024 11:56	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada acende e apaga lâmpada piscando 4) Mais detalhes: : As vezes ela nem liga 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 7º ANDAR 8) Número/nome do local: : Sala 707 prédio 3 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8790	Solucionado
2019118453	12/03/2024 11:44	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Falta de energia 3) Mais detalhes: : Boa tarde, Foi reportado hoje as 16:30h falta de luz na sala 306 P1 Solicitamos que a equipe de manutenção faça o reestabelecimento da energia no local. Deve ser aferido o quadro de energia do terreo. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : 3º ANDAR 7) Ala: : Sul 8) Número/nome do local: : 306 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8890	Solucionado

2019118634	11/03/2024 12:13	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Geradores 3) Geradores: : Abastecimento 4) Mais detalhes: : Abastecimento emergencial do gerador P2 para intervenção na sala 306 P1 no sábado 09/03 das 8h às 12h (caráter emergencial). 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 2º ANDAR 8) Número/nome do local: : Prédio 2 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Solucionado
------------	------------------	--	--	-------------

ID	Última atualização	Categoria	Descrição	Status
2019118671	12/03/2024 10:39	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Curto-circuito em estrutura elétrica 3) Mais detalhes: : Temos duas tomadas que desligaram hoje às 10h, estávamos trabalhando e os computadores desligaram, testei e realmente a tomada está sem energia, liguei o computador em outra tomada e está funcionando. A engenharia já verificou e aparentemente não tem relação com as obras. Tomadas CD11.1 - C16 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : 1º ANDAR 7) Ala: : Norte 8) Número/nome do local: : Sala 100i 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 51 993325896	Fechado

2019118454	08/03/2024 10:38	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Avaliação de circuito ou quadro de energia 3) Mais detalhes: : Na sala 606 do prédio 3, o circuito de tomadas 4.3 não está funcionando. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 6) Andar: : 6º ANDAR 7) Número/nome do local: : sala 606 8) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 9) Disponibilidade para primeira verificação: : 01-03-2024 10) Turno: : Tarde 11) Ramal ou celular: : 51 999147500	Fechado
2019118347	06/03/2024 10:38	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Ajuste/troca de cabo elétrico 3) Mais detalhes: : Prezados, Solicito que esse módulo de tomadas seja girado 90°. Ele fica entre dois buffets. Local: RU. Obrigada. 4) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : SUBSOLO 7) Ala: : Subsolo Adm. 8) Número/nome do local: : RU 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8860	Fechado
2019118312	13/03/2024 10:39	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : Remover catraca instalada no hall de entrada do P3 e instalar a mesma no hall de entrada do P2, conforme fotos em anexo. 4) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 6) Andar: : 1º ANDAR 7) Número/nome do local: : Hall de entrada, térreo, prédio 3 8) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 9) Ramal ou celular: : 8888	Fechado

2019118129	01/03/2024 11:11	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : mau contato 4) Mais detalhes: : Bom dia! Algumas tomadas 110V e 220V não estão funcionando. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Número/nome do local: : Unidade Bioanalítica, 613 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8710	Fechado
2019118061	05/03/2024 10:36	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Troca de tomada 10A por 20A (circuito 5.8). 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 3º ANDAR 8) Número/nome do local: : sala 315, ao lado do elevador. 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8799	Fechado
2019117968	21/02/2024 15:38	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Ajuste/troca de cabo elétrico 3) Mais detalhes: : Prezados, Solicitamos que o banheiro masculino da ala sul do 6º pavimento do P1 (que está em obras) seja desenergizado. Obrigada. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 6) Andar: : 6º ANDAR 7) Ala: : Sul 8) Número/nome do local: : banheiro masculino da ala sul do 6º pavimento do P1 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8860	Fechado

2019117931	06/03/2024 10:57	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Boa tarde, colocar mais uma tomada 220, na mesma régua da outra 220 que está ligada ao gerador e fica atrás da GEL03 do lado da capela de exaustão de produtos químicos. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Número/nome do local: : Sala 613/ laboratório de Biologia Celular 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento; 10) Disponibilidade para primeira verificação: : 20-02-2024 11) Turno: : Tarde 12) Ramal ou celular: : 8792	Fechado
2019117930	29/02/2024 10:34	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : Solicitamos o eletricista para montagem da luminária na exposição. O Museu está sendo reaberto para visitas. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 6) Andar: : 4º ANDAR 7) Número/nome do local: : Museu de Anatomia 8) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 9) Ramal ou celular: : 8727	Fechado
2019117869	26/02/2024 10:32	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Lâmpadas, luminárias e refletores 3) Selecione um ou mais problemas (lâmpadas): : lâmpada queimada 4) Mais detalhes: : Lâmpadas não ligam. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Ala: : Norte 9) Número/nome do local: : Sala 618, 6º andar, prédio 1 10) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular: : 8888	Fechado

2019117850	27/02/2024 14:00	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Ao colocar uma chaleira elétrica em uma tomada de 120 de 20 amperes, a tomada fez um ruído. Inicialmente achei que era o resistor da chaleira que havia queimado, mas agora coloquei outro equipamento na tomada e percebi que o problema é nela. Tomadas 120 V (são duas em uma caixa) número 4.3 que estão junto à mesinha do café da sala. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 6º ANDAR 8) Número/nome do local: : Sala 606 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8821	Fechado
2019117834	22/02/2024 10:31	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Tomadas 3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca 4) Mais detalhes: : Instalar algumas tomadas de energia mais para o lado (alguns centímetros): - 2 de 127v - numeração 6.1 (para que a prateleira possa ficar encostada na parede) - 2 de 220v - numeração 6.10 e 1 de 220v - numeração 6.8 (para não ficar atrás de um equipamento que produz calor) *Emergencial, pois a cafeteria tem previsão para começar a atender na segunda, 19/02. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Número/nome do local: : Cafeteria Cubos, térreo, prédio 3 9) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 10) Ramal ou celular: : 8888	Fechado

2019117528	22/02/2024 10:31	PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica	Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : freezer 060564 queimado 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 6) Andar: : 4º ANDAR 7) Número/nome do local: : Sala 415, Biotério 8) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 9) Ramal ou celular: : 8803	Fechado
------------	------------------	---	---	---------

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

a) Geradores

G1- O Gerador encontra-se em Manutenção autorizada pela fiscalização em 13/03, sem funcionamento até a data de emissão desse relatório.

G2 – Manutenção preventiva realizada em outubro de 2023.

G3- Manutenção preventiva realizada em outubro de 2023.

b) Iluminação Geral /Quadros elétricos

Será implementado novos procedimentos com a equipe, mediante a liberação dos seus chamados executivos.

c) Entrada de Energia /Subestação

Conforme solicitações da fiscalização estamos orçando fornecedores para realizar as manutenções preventiva da entrada de energia e Subestações. Sendo necessário que o gerador do P1 já esteja regularizado para que seja possível realizarmos com segurança o desligamento geral.

Atenciosamente,

Márcio Jaeger de Quadros

Eng. Eletricista

RS145889