


 UFCSPA Universidade Federal do Rio de Janeiro	Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho Notificação de Inspeção de Segurança - NIS Base Legal - Portaria 3214 do MTE de 08 de junho de 1978		 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa: LOP			
Local: Predio 1- Terraço	Data: 24/10/2021	Hora: 11:15	
Irregularidades constatadas:	(x) 1ª NIS () 2ª NIS () 3ª NIS		
a) Trabalhador Valdecir de Freitas (Perfuracon) não autorizado pela equipe de fiscalização do contrato;			
b) Trabalhadores da LOP, sem aptidão para trabalho em altura, consignado em ASO;			
c) Condições de saúde e segurança inadequadas no transporte manual dos blocos de concreto.			
d) Corrigir APR considerando a questão do andaime que encontra-se montado no local.			
Necessita Paralisação: () NÃO () SIM			
Descrever o motivo da paralisação:			
Paralisação dos serviços de transporte manual dos blocos de concretos até a adequação conforme as recomendações;			
Afastamento do trabalhador Valdecir de Freitas até a devida regularização junto à fiscalização do contrato.			
Ações a serem tomadas:	Responsável:	Prazo:	
a) Afastar das atividades o trabalhador Valdecir de Freitas (Perfuracon) até a regularização da documentação e autorização junto à fiscalização do contrato;	LOP	imediatamente	
b) Apresentar ASO com aptidão para altura do trabalhador Jorge Henrique Gonzalo da Silva e outros que possam vir a executar atividades em altura;	LOP	1 dia útil	
c) Aplicação de Diálogo de Segurança (DS) junto aos trabalhadores. Para as melhores condições de levantamento e transporte manual. Recomenda-se avaliar criteriosamente o peso máximo e o tamanho que o trabalhador possa suportar, levando em consideração que o mesmo precisa se agachar, torcer o tronco ou elevar muito os braços, dentre outros parâmetros.		1 dia útil	

d) Observar o atendimento aos requisitos legais da NR-11 e NR 17 quando do levantamento manual e movimentação de materiais; e	LOP	Imediato
e) Acompanhamento dos serviços críticos pelo mestre de obras e TST.	LOP	Imediato
Apresentar APR corrigida		1 dia
Observações:		
Atenção: Caso seja necessário prorrogar o prazo para atendimento às recomendações desta NIS e ou apresentar outra proposta que atenda a adequação, a Empresa Contratada deverá formalizar o pedido à DESEG, pelo email engseg@ufcspa.edu.br, com justificativa.		
A Divisão de Engenharia de Segurança estará à disposição para orientações e esclarecimentos que se fizerem necessários pelo email engseg@ufcspa.edu.br ou pelo telefone (51)3303 89 09.		
Responsável pela emissão da NIS	Responsável pelo recebimento da NIS	
Nome: Jaqueline Leopoldo	Nome:	
Função/Cargo: TST	Função/Cargo:	
Assinatura: 	Assinatura: 	