



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:8867875 / Data: 27.07.2024

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018033 /18033
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36377165

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Helen, Tel: 51989248046, Data: 26.07.2024, Tempo: 11:36:08
Descrição de falha : VEC elev serv parado no 6 and
Nº da Atividade: 68857438
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva, Anderson de Lima Cabello

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 26.07.2024.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de de componentes de travamento de porta de pavimento desajustado/a(s) e/ou desalinhado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

26.07.2024 13:58:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Foi regulado porta 6 andar Ficou funcionando

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Helen

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.