



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:5204389 / Data: 19.10.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018137 /18137
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35189498

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Pamela, Tel: 51992250034, Data: 18.10.2023, Tempo: 16:45:03
Descrição de falha : PORTA do elevador de serviço do prédio 1 está trancando
Nº da Atividade: 65202140
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 18.10.2023, por uso inadequado do equipamento. Os nossos técnicos validaram que se tratava de de componentes de portas de pavimento danificado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

18.10.2023 18:25:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Foi regulado porta de pavimento térreo Ficou funcionando

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Elen

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.