



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:5088033 / Data: 10.10.2023

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011804360 /1804360
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 3 PORTONOVO EMPREEND E CONST LTD,
SARMENTO LEITE, 00245 PREDIO III, PORTO ALEGRE -
Contract No: 35195983

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Pamela, Tel: 51992250034, Data: 09.10.2023, Tempo: 13:04:49
Descrição de falha : Os botões eel soc não funcionam
Nº da Atividade: 65082031
Nome do técnico(a): Anderson de Lima Cabello

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 09.10.2023, onde o técnico de manutenção, ao chegar, encontrou a instalação em funcionamento. O procedimento habitual da Schindler é observar a funcionalidade do equipamento, procurar as possíveis causas do problema e assegurar que a instalação se encontra em segurança para ser usada pelos utilizadores. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

09.10.2023 13:45:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Chamado

Sua assinatura

Eugenio

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente. A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.