



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:9798568 / Data: 05.10.2024

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36377163

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Helen, Tel: 51989248046, Data: 04.10.2024, Tempo: 18:51:15
Descrição de falha : vec elv serv predio 1 inoperante no 3º and
Nº da Atividade: 70014696
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 04.10.2024.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de de componentes de portas de pavimento desajustado/a(s) e/ou desalinhado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

04.10.2024 20:45:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Foi regulado porta pavimento 3 andar Ficou funcionando

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Andre

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.