

Atlas Schindler - SUL-NI/MOD&EI_POA
Rua Santo Guerra 83
Porto Alegre - RS
90240-170
Tel:



Atlas Schindler

Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:9777797 / Data: 06.10.2024

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011804340 /1804340
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 3 PORTONOVO EMPREEND E CONST LTD,
SARMENTO LEITE, 00245 PREDIO III, PORTO ALEGRE -
Contract No: 36377170

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Helen, Tel: 51989248046, Data: 03.10.2024, Tempo: 15:09:12
Descrição de falha : vec Sensor de abertura da porta do elv serv prédio 03 inoperante
Nº da Atividade: 69992752
Nome do técnico(a): Gerson Farias Munhoz

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 03.10.2024.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de um elemento não conforme. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

03.10.2024 17:15:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Manutenção preventiva

Nenhum contato disponível.

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.