



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:9862970 / Data: 11.10.2024

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011804340 /1804340
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 3 PORTONovo EMPREEND E CONST LTD,
SARMENTO LEITE, 00245 PREDIO III, PORTO ALEGRE -
Contract No: 36377170

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Helen, Tel: 51989248046, Data: 10.10.2024, Tempo: 11:42:24
Descrição de falha : VEC - O elevador social do prédio 3 está travando
Nº da Atividade: 70116201
Nome do técnico(a): Gerson Farias Munhoz

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 10.10.2024, por influências externas ao equipamento (p.ex. fogo, inundação, falha de energia, condições meteorológicas, etc). Os nossos técnicos validaram que se tratava de de uma obstrução na porta. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

10.10.2024 12:31:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

..... Sujeira na barra eletrônica

Sua assinatura

Eugenio

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.