



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:10630660 / Data: 10.12.2024

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36377163

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Jorge Roberto, Tel: 51991150306, Data: 09.12.2024, Tempo: 10:51:04
Descrição de falha : VEC Elevador de serviço parado no 2 Andar do Prédio 1
Nº da Atividade: 71023288
Nome do técnico(a): Gerson Farias Munhoz

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 09.12.2024, por influências externas ao equipamento (p.ex. fogo, inundação, falha de energia, condições meteorológicas, etc). Os nossos técnicos validaram que se tratava de uma falha de energia por razões alheias à Schindler. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

09.12.2024 11:30:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentário técnico:

.... Inversor bloqueado devido a falta de enrgia

Nenhum contato disponível.

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.