



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:11866685 / Data: 14.03.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36377163

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: PAmela, Tel: 51995447046, Data: 13.03.2025, Tempo: 13:14:53
Descrição de falha : VEC Botão do 6º andar não está funcionando , do prédio 3
Nº da Atividade: 72285899
Nome do técnico(a): Gerson Farias Munhoz

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 13.03.2025, por uso inadequado do equipamento. Os nossos técnicos validaram que se tratava de de botoeiras e/ou indicadores de cabina danificado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

13.03.2025 13:45:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

.... Botão do sexto andar da cabina danificado, foi substituído, cliente tinha a peça.

Sua assinatura

Helen

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.