



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:12127790 / Data: 28.03.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36377163

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Helen, Tel: 51989248046, Data: 27.03.2025, Tempo: 17:36:21
Descrição de falha : VEC elev parado
Nº da Atividade: 72475931
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 27.03.2025.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de de componentes do operador de portas desajustado/a(s) e/ou desalinhado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

27.03.2025 19:02:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Obra1804359 Foi regulado operador porta cabine Obra 1804340 Foi regulado porta pavimento 2 andar Ficou funcionando 2 elevadores

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

RAFAELA

Rafaela

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.