

Atlas Schindler - SUL-NI/MOD&EI_POA
Rua Santo Guerra 83
Porto Alegre - RS
90240-170
Tel:



Atlas Schindler

Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:12049120 / Data: 25.03.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011804340 /1804340
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 3 PORTONovo EMPREEND E CONST LTD,
SARMENTO LEITE, 00245 PREDIO III, PORTO ALEGRE -
Contract No: 36377170

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Pamela, Tel: 51995447046, Data: 24.03.2025, Tempo: 09:35:47
Descrição de falha : VEC - o elevador social do p3 está travando nos andares
Nº da Atividade: 72424922
Nome do técnico(a): Luciano Manoel Ribeiro Junior, Emerson Pinheiro Bordin

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 24.03.2025.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de de componentes de portas de pavimento desajustado/a(s) e/ou desalinhado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

24.03.2025 10:56:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentário técnico:

Ajustado trinco da porta do quarto pavimento do andar

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Amanda

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.