



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:12067157 / Data: 26.03.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011804340 /1804340
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 3 PORTONovo EMPREEND E CONST LTD,
SARMENTO LEITE, 00245 PREDIO III, PORTO ALEGRE -
Contract No: 36377170

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: helen, Tel: 51989248046, Data: 25.03.2025, Tempo: 12:07:08
Descrição de falha : vec Elevador de serviço do prédio 03 chega no andar mas não abre porta
Nº da Atividade: 72442851
Nome do técnico(a): Emerson Pinheiro Bordin

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 25.03.2025, onde o técnico de manutenção, ao chegar, encontrou a instalação em funcionamento. O procedimento habitual da Schindler é observar a funcionalidade do equipamento, procurar as possíveis causas do problema e assegurar que a instalação se encontra em segurança para ser usada pelos utilizadores. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

25.03.2025 13:48:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentário técnico:

Atendimento para mais tarde Ajustado todos trincos de pavimento

Sua assinatura

Helen Gomes

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente. A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.