



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:12552858 / Data: 30.04.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917593

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: pamela, Tel: 51995447046, Data: 29.04.2025, Tempo: 10:43:15
Descrição de falha : VEC - está com a porta travando no 4º andar
Nº da Atividade: 72918649
Nome do técnico(a): Gerson Farias Munhoz

Atendimento de manutenção corretiva no seu equipamento nº acima citado no dia 29.04.2025. Os nossos técnicos identificaram que se tratava de um problema de componentes de travamento de porta de pavimento não conforme danificado por vandalismo. Caso a visita técnica se der por uma situação fora da cobertura do seu contrato, esta poderá estar sujeita a cobrança no valor de R\$ 175,00 O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

29.04.2025 11:27:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

..... Mau uso do equipamento

Sua assinatura

Jorge

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.