



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:12283657 / Data: 08.04.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018032 /18032
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36377164

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Helen, Tel: 51989248046, Data: 07.04.2025, Tempo: 17:24:56
Descrição de falha : vec elv social do prédio 03 tá abrindo e fechando porta
Nº da Atividade: 72620207
Nome do técnico(a): Luciano Manoel Ribeiro Junior

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 07.04.2025, onde o técnico de manutenção, ao chegar, encontrou a instalação em funcionamento. O procedimento habitual da Schindler é observar a funcionalidade do equipamento, procurar as possíveis causas do problema e assegurar que a instalação se encontra em segurança para ser usada pelos utilizadores. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

07.04.2025 19:13:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Equipamento funcionando normal

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Emerson

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.