



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:12413006 / Data: 17.04.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011607420 /1607420
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 2 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG,
SARMENTO LEITE, 00245 PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36377169

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: pamela, Tel: 51995447046, Data: 16.04.2025, Tempo: 13:12:42
Descrição de falha : VEC - Problema na haste da porta, no 4º andar - serviço do prédio 1
Nº da Atividade: 72755249
Nome do técnico(a): Anderson de Lima Cabello

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 16.04.2025, onde o técnico de manutenção, ao chegar, encontrou a instalação em funcionamento. O procedimento habitual da Schindler é observar a funcionalidade do equipamento, procurar as possíveis causas do problema e assegurar que a instalação se encontra em segurança para ser usada pelos utilizadores. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

16.04.2025 15:25:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Porta do quarto andar com o dorman solto

Sua assinatura

Hellen

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.