



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:12861823 / Data: 24.05.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917593

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Helen, Tel: 51989248046, Data: 23.05.2025, Tempo: 10:47:20
Descrição de falha : VEC - Porta do 5º andar do P1 com defeito
Nº da Atividade: 73250319
Nome do técnico(a): Emerson Pinheiro Bordin

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 23.05.2025, por uso inadequado do equipamento. Os nossos técnicos validaram que se tratava de de componentes de portas de pavimento danificado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

23.05.2025 11:20:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Atendimento para mais tarde Reposicionamento perfil de alumínio porta de pavimento 5 andar ,que impossibilitava fechamento.
ELEVADOR FUNCIONANDO!!!!

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Helen Gonçalves

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.