



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:12624552 / Data: 07.05.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018137 /18137
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917597

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: PAmela, Tel: 5151995447046, Data: 06.05.2025, Tempo: 11:14:28
Descrição de falha : VEC porta do elev serviço do prédio 1 está trancando no 6º and
Nº da Atividade: 73012081
Nome do técnico(a): Gerson Farias Munhoz

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 06.05.2025, onde o técnico de manutenção, ao chegar, encontrou a instalação em funcionamento. O procedimento habitual da Schindler é observar a funcionalidade do equipamento, procurar as possíveis causas do problema e assegurar que a instalação se encontra em segurança para ser usada pelos utilizadores. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

06.05.2025 11:39:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Porta do sexto andar danificada por mau uso do equipamento

Sua assinatura

Jorge

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.