



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:12608756 / Data: 06.05.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011607410 /1607410
Address: SOCIAL PR?DIO 2 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917599

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Pamela, Tel: 51995447046, Data: 05.05.2025, Tempo: 09:33:07
Descrição de falha : VEC - Equipamento parado no 3º andar - social do prédio 2
Nº da Atividade: 72995786
Nome do técnico(a): Gerson Farias Munhoz

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 05.05.2025.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de de componentes elétricos/Relés/Contatores com desgaste. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

05.05.2025 10:26:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

..... Manutenção preventiva, falha na contatora A, foi solicitado material .

Sua assinatura

Pamela

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.