



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:13170890 / Data: 18.06.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917593

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: helen, Tel: 51989248046, Data: 17.06.2025, Tempo: 10:00:35
Descrição de falha : VEC - elevador social do p1 esta travando
Nº da Atividade: 73590473
Nome do técnico(a): Gerson Farias Munhoz

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 17.06.2025, onde o técnico de manutenção, ao chegar, encontrou a instalação em funcionamento. O procedimento habitual da Schindler é observar a funcionalidade do equipamento, procurar as possíveis causas do problema e assegurar que a instalação se encontra em segurança para ser usada pelos utilizadores. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

17.06.2025 10:13:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Chamado interrompido será atendido mais tarde Equipamento apresentado falha devido a elemento externo bloqueando os sensores na caixa de corrida

Sua assinatura

Jorge

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.