



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:13240575 / Data: 24.06.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018137 /18137
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917597

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Helen, Tel: 51989248046, Data: 23.06.2025, Tempo: 15:47:56
Descrição de falha : VEC-Porta do elevador de serviço do prédio 01 travada nos andares
Nº da Atividade: 73676398
Nome do técnico(a): Lindomar Dichuta Da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 23.06.2025.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de de componentes do operador de portas desajustado/a(s) e/ou desalinhado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

23.06.2025 19:14:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Foi regulado acionador ebrampa cabine Ficou funcionando

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Sibeli

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.