



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:13700903 / Data: 30.07.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917593

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Helen, Tel: 51989248046, Data: 29.07.2025, Tempo: 14:22:24
Descrição de falha : VEC elev social predio 2 parado no 5 and porta abrindo e fechando
Nº da Atividade: 74197284
Nome do técnico(a): Gerson Farias Munhoz

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 29.07.2025.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de um elemento não conforme. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

29.07.2025 14:26:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Atendimento mais tarde Contato de trinco porta pavimento danificado, foi feito reparo

Sua assinatura

Marcio

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.