



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:13802289 / Data: 07.08.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917593

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Helen, Tel: 51989248046, Data: 06.08.2025, Tempo: 08:59:01
Descrição de falha : VEC - elevador do prédio 01 não esta fechando no 2 andar
Nº da Atividade: 74304607
Nome do técnico(a): Gerson Farias Munhoz

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 06.08.2025, por uso inadequado do equipamento. Os nossos técnicos validaram que se tratava de de componentes de travamento de porta de pavimento não conforme. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

06.08.2025 09:01:00 Avaria
Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Atendimento mais tarde Porta pavimento do segundo andar danificada, foi feito conserto

Sua assinatura

Jorge

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.