Atlas Schindler - SUL-NI/MOD&EI_POA
Rua Santo Guerra 83
Porto Alegre - RS
90240-170
Tel:

Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:14158078 / Data: 03.09.2025
Nº do cliente: 2709642
Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento	
Installation:	17010018031 /18031
Address:	SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL	
Contract No:	36917593

Descrição do trabalho	**Manutenção Corretiva**
informação chamador:	Nome: Thais, Tel: 515551981704361, Data: 02.09.2025, Tempo: 18:39:48
Descrição de falha :	VEC - Parte do acabamento de metal dentro do elevador esta solta
Nº da Atividade:	74850599
Nome do técnico(a):	Luciano Manoel Ribeiro Junior

Atendimento de manutenção corretiva no seu equipamento nº acima citado no dia 02.09.2025. Os nossos técnicos identificaram que se tratava de um problema de componentes do topo da cabina desajustado/a(s) e/ou desalinhado/a(s) danificado por vandalismo. Caso a visita técnica se der por uma situação fora da cobertura do seu contrato, esta poderá estar sujeita a cobrança no valor de R$ 175,00 O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora	**Atividade**
02.09.2025 19:00:00	Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:
Tampa de dentro da cabina que da acesso ao freio de segurança aberta

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura



Tiago Garcia

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.