Atlas Schindler - SUL-NI/MOD&EI_POA
Rua Santo Guerra 83
Porto Alegre - RS
90240-170
Tel:

Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:14171664 / Data: 06.09.2025
Nº do cliente: 2709642
Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento	
Installation:	17010018031 /18031
Address:	SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL	
Contract No:	36917593

Descrição do trabalho	**Manutenção Corretiva**
informação chamador:	Nome: Helen, Tel: 51989248046, Data: 03.09.2025, Tempo: 14:13:34
Descrição de falha :	VEC elev do biotério abrindo e fechando porta ininterruptamente
Nº da Atividade:	74868737
Nome do técnico(a):	Gerson Farias Munhoz

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 03.09.2025.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de Defeito não encontrado . Após intervenção,equipamento ficou desligado. Estamos avaliando necessidades técnicas, para retornar operação de forma segura. Em breve, seu funcionamento será normalizado.
Agradecemos pela compreensão.

Primeira atividade data e hora	**Atividade**
03.09.2025 14:28:00	Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:
Atendimento mais tarde Precisa técnico especialista

Nenhum contato disponível.

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.