Atlas Schindler - SUL-NI/MOD&EI_POA
Rua Santo Guerra 83
Porto Alegre - RS
90240-170
Tel:

Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:14187929 / Data: 07.09.2025
Nº do cliente: 2709642
Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento	
Installation:	17010018137 /18137
Address:	SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245 PRED I E II, PORTO AL
Contract No:	36917597

Descrição do trabalho	**Manutenção Corretiva**
informação chamador:	Nome: Thais, Tel: 51981704361, Data: 04.09.2025, Tempo: 12:35:37
Descrição de falha :	VEC - serviço esta parado no quarto andar a porta não esta fechando
Nº da Atividade:	74889541
Nome do técnico(a):	Gerson Farias Munhoz

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 04.09.2025, por uso inadequado do equipamento. Os nossos técnicos validaram que se tratava de de componentes de travamento de porta de pavimento desajustado/a(s) e/ou desalinhado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora	**Atividade**
04.09.2025 12:40:00	Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:
Atendimento mais tarde Manutenção extensiva

Nenhum contato disponível.

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.