Atlas Schindler - SUL-NI/MOD&EI_POA
Rua Santo Guerra 83
Porto Alegre - RS
90240-170
Tel:

Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:14404399 / Data: 25.09.2025
Nº do cliente: 2709642
Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento	
Installation:	17030000553
Address:	DEFICIENTE F?SICO PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245 PRED I E II, PORTO AL
Contract No:	36917605

Descrição do trabalho	**Manutenção Corretiva**
informação chamador:	Nome: helen, Tel: 51989248046, Data: 19.09.2025, Tempo: 15:44:11
Descrição de falha :	PASSAGEIRO PRESO VEC
Nº da Atividade:	75196188
Nome do técnico(a):	Marlon Machado Machado

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 19.09.2025, por influências externas ao equipamento (p.ex. fogo, inundação, falha de energia, condições meteorológicas, etc). Os nossos técnicos validaram que se tratava de uma falha de energia por razões alheias à Schindler. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora	**Atividade**
19.09.2025 15:47:00	Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:
Passageiro liberado pós oscilação de rede

Nenhum contato disponível.

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.