



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:14894393 / Data: 29.10.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011607410 /1607410
Address: SOCIAL PR?DIO 2 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917599

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Eliandra, Tel: 54996210899, Data: 28.10.2025, Tempo: 17:11:52
Descrição de falha : vec serviço do prédio 2 está travado no 2º andar.
Nº da Atividade: 75993226
Nome do técnico(a): Luciano Manoel Ribeiro Junior

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 28.10.2025.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de de componentes elétricos/Relés/Contatores desajustado/a(s) e/ou desalinhado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

28.10.2025 19:24:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Falhando contatora S

Nenhum contato disponível.

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.