



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:14597904 / Data: 07.10.2025

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011607420 /1607420
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 2 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG,
SARMENTO LEITE, 00245 PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917600

Descrição do trabalho

Chamado e Reparo

informação chamador: Nome: helen, Tel: 51989248046, Data: 06.10.2025, Tempo: 11:06:07
Descrição de falha : VEC Elevador de serviço do p2 esta parado no 2 andar
Nº da Atividade: 75526402
Nome do técnico(a): Gerson Farias Munhoz

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 06.10.2025, por uso inadequado do equipamento. Os nossos técnicos validaram que se tratava de de componentes de travamento de porta de pavimento danificado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora

Atividade

06.10.2025 11:26:00
Callback
Repair

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

.....

Sua assinatura

Jorge

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.