



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:16750529 / Data: 20.03.2026

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

FUND UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
UFCSPA
ID EXCLUSIVO PARA IE OU MOD T
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917593

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Thais, Tel: 51981704361, Data: 18.03.2026, Tempo: 15:30:18
Descrição de falha : VEC Botao do 4° no elev serviço do prédio 2 não está chamando
Nº da Atividade: 78803022
Nome do técnico(a): Emerson Pinheiro Bordin

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 19.03.2026, por uso inadequado do equipamento. Os nossos técnicos validaram que se tratava de de botoeiras e indicadores de pavimento danificado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

19.03.2026 09:02:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Necessário substituir botão de cabina

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Jorge Roberto

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.