



## Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:16555598 / Data: 05.03.2026

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

FUND UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE  
UFCSPA  
ID EXCLUSIVO PARA IE OU MOD T  
R SARMENTO LEITE 245  
CENTRO HISTORICO  
PORTO ALEGRE - RS  
90050-170

### Descrição do equipamento

Installation: 17011607420 /1607420  
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 2 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG,  
SARMENTO LEITE, 00245 PRED I E II, PORTO AL  
Contract No: 36917600

### Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Helen, Tel: 51989248046, Data: 04.03.2026, Tempo: 08:12:37  
Descrição de falha : VEC - Teve um vazamento de água e pode ter entrado água nos elevadore  
Nº da Atividade: 78519741  
Nome do técnico(a): Diordan Melo Maciel

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 04.03.2026, por influências externas ao equipamento (p.ex. fogo, inundação, falha de energia, condições meteorológicas, etc). Os nossos técnicos validaram que se tratava de de água no equipamento. O equipamento ficou funcionando normalmente.

### Primeira atividade data e hora Atividade

04.03.2026 13:05:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

### Comentario técnico:

Equipamentos verificados e nenhum indício de água nos poços e cabina. Equipamentos operando normalmente.

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Sibeli

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.