



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:16647902 / Data: 12.03.2026

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

FUND UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
UFCSPA
ID EXCLUSIVO PARA IE OU MOD T
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011804360 /1804360
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 3 PORTONOVO EMPREEND E CONST LTD,
SARMENTO LEITE, 00245 PREDIO III, PORTO ALEGRE -
Contract No: 36917603

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Thais, Tel: 51981704361, Data: 11.03.2026, Tempo: 14:49:18
Descrição de falha : VEC Elev de serv localizado no prédio 3 está parado no 7º andar com a
Nº da Atividade: 78663612
Nome do técnico(a): Nicolas Calsing Klein

Atendimento de manutenção corretiva no seu equipamento nº acima citado no dia 11.03.2026. Os nossos técnicos identificaram que se tratava de um problema de dispositivos e/ou contatos de segurança da porta da cabina desajustado/a(s) e/ou desalinhado/a(s) danificado por vandalismo. Caso a visita técnica se der por uma situação fora da cobertura do seu contrato, esta poderá estar sujeita a cobrança no valor de R\$ 175,00 O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

11.03.2026 15:55:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentário técnico:

Foi ajustado porta de cabine

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Eugenio

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente. A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.