



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:17670948 / Data: 31.05.2026

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

FUND UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
UFCSPA
ID EXCLUSIVO PARA IE OU MOD T
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011607420 /1607420
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 2 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG,
SARMENTO LEITE, 00245 PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917600

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Frederico, Tel: 51982777911, Data: 30.05.2026, Tempo: 11:55:48
Descrição de falha : VEC ELV serv parado c/ portas abertas
Nº da Atividade: 80258113
Nome do técnico(a): Deivison Cristiano Abreu De Farias

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 30.05.2026.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de Defeito não encontrado . O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

30.05.2026 14:20:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Reinicialização do comando. Teste operacional não apresentou defeito.

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Denilso Ballejo(vigilante)

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.