



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:17557044 / Data: 23.05.2026

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

FUND UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
UFCSPA
ID EXCLUSIVO PARA IE OU MOD T
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018033 /18033
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917596

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Eliandra, Tel: 5133038888, Data: 22.05.2026, Tempo: 12:12:03
Descrição de falha : VEC Está travado entre um andar e outro
Nº da Atividade: 80090394
Nome do técnico(a): Deivison Cristiano Abreu De Farias

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 22.05.2026.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de um elemento não conforme. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

22.05.2026 18:28:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Reforço na lubrificação de guias devido a bloqueio do Inversor por sobrecorrente. Teste operacional ok.

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Ana Carolina Santos(portaria)

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.