



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:17329254 / Data: 07.05.2026

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

FUND UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
UFCSPA
ID EXCLUSIVO PARA IE OU MOD T
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011804340 /1804340
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 3 PORTONOVO EMPREEND E CONST LTD,
SARMENTO LEITE, 00245 PREDIO III, PORTO ALEGRE -
Contract No: 36917601

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Eliandra, Tel: 5133038888, Data: 06.05.2026, Tempo: 13:10:55
Descrição de falha : - Cheiro de fio/borracha queimada no elevador social do prédio 3 -tér
Nº da Atividade: 79789501
Nome do técnico(a): Diordan Melo Maciel

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 06.05.2026. Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de do Freio da máquina, mecanismos desajustado/a(s) e/ou desalinhado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

06.05.2026 13:56:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Realizado regulagem da abertura do freio da máquina de tração realizado diversos testes e equipamento liberado.

Sua assinatura

Helen

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.