



Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:18010190 / Data: 26.06.2026

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

FUND UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
UFCSPA
ID EXCLUSIVO PARA IE OU MOD T
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018032 /18032
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 36917595

Descrição do trabalho Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: helen, Tel: 5133038888, Data: 25.06.2026, Tempo: 16:05:57
Descrição de falha : VEC - o elevador de serviço do prédio 03 esta com cheiro de queimado
Nº da Atividade: 80815750
Nome do técnico(a): Bruno Castro de Lima da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 25.06.2026, onde o técnico de manutenção, ao chegar, encontrou a instalação em funcionamento. O procedimento habitual da Schindler é observar a funcionalidade do equipamento, procurar as possíveis causas do problema e assegurar que a instalação se encontra em segurança para ser usada pelos utilizadores. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora Atividade

25.06.2026 18:00:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentário técnico:

Equipamento verificado, não houve nenhum indicio de algum incêndio ou componente queimado no equipamento, elevador funcionando normal, equipamento atendido 170118

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Henrique

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente. A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.