Atlas Schindler - SUL-NI/MOD&EI_POA
Rua Santo Guerra 83
Porto Alegre - RS
90240-170
Tel:

Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:18700429 / Data: 20.08.2026
Nº do cliente: 2709642
Refêrencia:

FUND UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
UFCSPA
ID EXCLUSIVO PARA IE OU MOD T
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento	
Installation:	17011607400 /1607400
Address:	SOCIAL PR?DIO 2 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL	
Contract No:	38014217

Descrição do trabalho	**Manutenção Corretiva**
informação chamador:	Nome: helen, Tel: 5133038888, Data: 19.08.2026, Tempo: 08:34:02
Descrição de falha :	elevador social trancado no terreo com as portas fechadas - VEC.
Nº da Atividade:	81974127
Nome do técnico(a):	Jeronimo Souza da Silva

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 19.08.2026, por influências externas ao equipamento (p.ex. fogo, inundação, falha de energia, condições meteorológicas, etc). Os nossos técnicos validaram que se tratava de uma falha de energia por razões alheias à Schindler. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora	**Atividade**
19.08.2026 14:10:00	Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:
Elevador funcionando

Sua assinatura



Thais

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.