

Manutenção Equipamentos	
Data de abertura: 18-12-2024 09:29	Por: Keli Cristine Reiter
Última atualização: 12-02-2025 12:06 por Keli Cristine Reiter	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 17-01-2025 09:29
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos
Status: Fechado- 12-02-2025 12:06	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Concedida
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Keli Cristine Reiter	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: PROAD > DSG > Patrimônio	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PROAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Manutenção Equipamentos	
Descrição: Data do formulárioDados do local do equipamento: 1) Laboratório/Local : Unidade Bioanalítica 2) Número do prédio : 3 3) Número da sala : 603 4) Turno de trabalho para visita técnica : TardeObservações para visita técnica: 5) Email : kelir@ufcspa.edu.br 6) Telefone : 51992629365 7) Ramal : 8710 8) Observações : Dados do equipamento: 9) Lotes de Equipamentos : Lote 10: Nobreaks e Estabilizadores 10) Lote 10: Nobreaks e Estabilizadores : Nobreak senoidal 11) Tipo de manutenção : Corretiva 12) Código de patrimônio : 38513 13) Uso predominantemente do equipamento : Pesquisa 14) Descrição do problema : Bom dia O nobreak descrito não está funcionando conforme indicado: quando falta energia elétrica, ele desliga.	